

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H31502

Срок действия с 07.12.2021

по 06.12.2026

№ 0014739

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

## ПРОДУКЦИЯ

крепления

Ограждение кровли для скатной кровли из профнастила  
Ограждение кровли для фальцевой кровли  
Ограждение кровли с парапетом, вертикального и бокового типа

Лестницы кровельные  
Мостики переходные  
Пожарная лестница  
Маршевая лестница.  
Согласно приложению бланк № 0009291.  
Серийный выпуск.

код ОК  
25.11.23

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 25772-83 ГОСТ Р 53254-2009 п.п. 5.2, 5.7-5.9, 5.12, ГОСТ Р 53254-2009

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЛЛЕД». ОГРН: 1195835010030, ИНН: 5835133105, КПП: 583501001. Адрес: 440015, РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 165, офис 80, телефон: 8-800-707-79-58, адрес электронной почты: info@pprol.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЛЛЕД». ОГРН: 1195835010030, ИНН: 5835133105, КПП: 583501001. Адрес: 440015, РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 165, офис 80, телефон: 8-800-707-79-58, адрес электронной почты: info@pprol.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Е-07/12/21 от 07.12.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



ГОСТ 25772-83 ГОСТ Р 53254-2009 п.п. 5.2, 5.7-5.9, 5.12, ГОСТ Р 53254-2009

Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев  
инициалы, фамилия

В.П. Широков  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
**Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.**

№ **0009291**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H31502

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код ТН ВЭД |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| 25.11.23   | Снегозадержатели трубчатые РП длиной 1 и 3 м; Снегозадержатели трубчатые «STRONG» длиной 1и 3 м;<br><br>Ограждения кровельное РП-ОГ высотой 60, 90, 120 см;<br>Ограждения кровельное «STRONG» высотой 60, 90, 120см;<br>Ограждения парапетные РП-ОГ-ПП высотой 60, 90, 120 см;<br>Ограждения парапетные РП-ОГ-ППС высотой 60, 90, 120 см;<br>Мостики переходные РП-МТ длиной 1, 2, 2.5 и 3 м;<br>Мостики переходные «STRONG»длиной 1, 2, 2.5 и 3 м;<br>Лестница фасадная РОЛЛЕД длиной 1,8 и 3 м;<br>Лестница кровельная РОЛЛЕД длиной 1,8 и 3 м;<br>Лестница пожарная с площадкой выхода на кровлю Сирия «STRONG» П1-1 длиной 1,75 и 2,45м;<br>Лестница пожарная с площадкой выхода на кровлю Сирия «STRONG» П1-2 длиной 1,75 и 2,45м с ограждением<br>Маршевые лестницы «STRONG» П2 | ГОСТ 25772-83 ГОСТ Р 53254-2009 п.п. 5.2, 5.7-.5.9, 5.12, ГОСТ Р 53254-2009 |



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

# Испытательная лаборатория «АБ-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21

Срок действия с 18.05.2021 года по 17.05.2024 года

Адрес: 144004, Московская область, Электросталь, Фрязовское ш., 2



Утверждаю:

Руководитель лаборатории

А.Н. Петров

07.12.2021 года

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 001/Е-07/12/21 от 07.12.2021 года

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик испытаний, адрес заказчика <sup>1</sup> | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЛЛЕД». Адрес: 440015, РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 165, офис 80                                                                              |
| Наименование объекта испытаний <sup>1</sup>      | Ограждение кровли для скатной кровли из профнастила Ограждение кровли для фальцевой кровли Ограждение кровли с парапетом, вертикального и бокового типа крепления Лестницы кровельные Мостики переходные Пожарная лестница Маршевая лестница |
| Изготовитель <sup>1</sup>                        | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЛЛЕД». Адрес: 440015, РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 165, офис 80                                                                              |
| План (метод) отбора образцов <sup>1</sup>        | Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/Е-07/12/21                                                                                                                                           |
| Идентификационный номер образца                  | № 001/Е-07/12/21                                                                                                                                                                                                                             |
| Испытания проведены на соответствие требованиям  | ГОСТ 25772-83 ГОСТ Р 53254-2009 п.п. 5.2, 5.7-.5.9, 5.12, ГОСТ Р 53254-2009                                                                                                                                                                  |

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Е.С. Вокрышева, Г.С. Александров

| Показатель (характеристика) | Методика испытаний | Нормируемое значение                                                                  | Результат испытаний                                                                   |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                  | 3                                                                                     | 4                                                                                     |
| На поверхности              | ГОСТ 25772-83      | не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины | не наблюдается механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины |
| Конструкции                 | ГОСТ 25772-83      | не должны иметь промежуточных наклонных и горизонтальных элементов                    | не имеют промежуточных наклонных и горизонтальных элементов                           |
| Размер Н, мм                | ГОСТ 25772-83      | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| Размер а, мм, не более      | ГОСТ 25772-83      | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| Ограждения                  | ГОСТ 25772-83      | должны быть защищены от коррозии                                                      | защищены от коррозии                                                                  |
| Предельные отклонения по    | ГОСТ 25772-83      | ±3                                                                                    | +0,5                                                                                  |

<sup>1</sup> Информация представлена заказчиком

# Испытательная лаборатория «АБ-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21

Срок действия с 18.05.2021 года по 17.05.2024 года

Адрес: 144004, Московская область, Электросталь, Фрязевское ш., 2

| Показатель (характеристика)                                           | Методика испытаний | Нормируемое значение | Результат испытаний |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2                  | 3                    | 4                   |
| длине, мм                                                             |                    |                      |                     |
| Предельные отклонения по высоте, мм                                   | ГОСТ 25772-83      | $\pm 2$              | +0,5                |
| Предельные отклонения: размер а, мм                                   | ГОСТ 25772-83      | $\pm 1$              | +0,3                |
| Прямолинейность в плоскости и из плоскости ограждения при длине L, мм | ГОСТ 25772-83      | 3                    | 1                   |
| Перпендикулярность ограждения, мм                                     | ГОСТ 25772-83      | 4                    | 1                   |

## Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

---

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ