СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H08499

Срок действия с 09.09.2019 **по** 08.09.2022

№ 0460665

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05
Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Элементы безопасности кровли: снегозадержатели, кровельные и парапетные ограждения, переходные мостики; кровельные и фасадные лестницы, лестницы пожарные. Перечень в приложении. Согласно приложению бланк №0060143. Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 25772-83 ГОСТ Р 53254-2009 п.п. 5.2, 5.7-.5.9, 5.12

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЛЛЕД». ОГРН: 1195835010030, ИНН: 5835133105, КПП: 583501001. Адрес: 440015, РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 165, офис 80, телефон: 8-8412-99-58-59, адрес электронной почты: pprolled@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЛЛЕД». ОГРН: 1195835010030, ИНН: 5835133105, КПП: 583501001. Адрес: 440015, РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 165, офис 80, телефон: 8-8412-99-58-59, адрес электронной почты: pprolled@gmail.com.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 001/С-11/11/19 от 09.09.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа _____ подпись А.А. Белянин инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись А.В. Никитин инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0060143

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H08499

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23	Снегозадержатели трубчатые РП длиной 1 и 3 м; Снегозадержатели трубчатые РП-Элит длиной 1и 3 м; Снегозадержатели трубчатые NewLine длиной 3 м. Ограждения кровельное РП-ОГ высотой 60, 90, 120 см; Ограждения кровельное РП-ОГ-Элит высотой 60 см; Ограждения парапетные РП-ОГ-ПР высотой 60, 90, 120 см; Мостики переходные РП-МТ длиной 1, 2, 2.5 и 3 м; Мостики переходные РП-МТ-Элит длиной 1, 2, 2.5 и 3 м; Лестница фасадная РОЛЛЕД длиной 1,8 и 3 м; Лестница кровельная РОЛЛЕД длиной 1,8 и 3 м; Лестница пожарная РОЛЛЕД РП1-1 длиной 1,8 и 3м; Лестница пожарная РОЛЛЕД РП1-2 длиной 1,8 и 3м с ограждением.	ГОСТ 25772-83 ГОСТ Р 53254-2009 п.п. 5.2, 5.7-.5.9, 5.12

ООО «Центр сертификации и экспертизы «Тевраэкс» Аттестат аккредитации № RA.RU.17АЭ05 Для сертификатов М.П.

Руководитель органа _____ подпись — А.А. Белянин, инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись — А.В. Никитин, инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Испытательная лаборатория «ОРИОН»
Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«ОРИОН»
Новикова М.Н.

_____ М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/С-11/11/19 от 09.09.2019

Полное наименование продукции	Элементы безопасности кровли: снегозадержатели трубчатые РП длиной 1 и 3 м Ограждение кровли серии (РП-ОГ) (РП-ОГ-ПР) длинной 2-3 метра высотой 600мм, 900мм, 1200мм
Идентификационный код образца	001/С-11/11/19
Предприятие – изготовитель, адрес	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЛЛЕД». Адрес: 440015, РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 165, офис 80
Наименование и адрес заказчика	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЛЛЕД». Адрес: 440015, РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 165, офис 80
Основание для проведения испытаний	Заявка от 26.08.2019
Дата и время поступления образца в ИЛ	26.08.2019, 15час 20 мин
Дата проведения испытаний:	26.08.2019 - 09.09.2019
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 25772-83 ГОСТ Р 53254-2009 п.п. 5.2, 5.7-.5.9, 5.12

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
Основные размеры конструкций	ГОСТ Р 53254-2009	должны соответствовать требованиям технической документации на их изготовление	соответствуют требованиям технической документации на их изготовление
Конструкции	ГОСТ Р 53254-2009	должны обеспечивать прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок	обеспечивают прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок
Выдерживание нагрузки весом, кН	ГОСТ Р 53254-2009	1,8	1,9
Коэффициент запаса прочности	ГОСТ Р 53254-2009	1,5	1,5
Выдерживание нагрузки, приложенной горизонтально, кН	ГОСТ Р 53254-2009	0,54	0,55
На поверхности	ГОСТ 25772-83	не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины	не наблюдается механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины
Конструкции	ГОСТ 25772-83	не должны иметь промежуточных наклонных и горизонтальных элементов	не имеют промежуточных наклонных и горизонтальных элементов

ОРИОН

Испытательная лаборатория «ОРИОН»
Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель _____ А.В. Чижов